



ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SANTA CRUZ**3.º TRIMESTRE**

ZONA DE ABASTECIMENTO:

1168 - ZA do Sistema Adutor Machico Funchal (SAMF)_Santa Cruz (ALTA)

2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (DROTA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Alumínio	200	µg/L Al	<10 (LQ)	<10 (LQ)	0	100,00%	7	7	100%
Amónio	0,50	mg/L NH ₄	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100mL	0	59	1	94,74%	19	19	100%
Benzo (a) Pireno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Benzo (b) Fluoranteno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Benzo (g,h,i) Perileno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Benzo (k) Fluoranteno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Cálcio	---	mg/L Ca	17	41	0	100,00%	2	2	100%
Cheiro	3	Factor de Diluição	<1 (LQ) (T. da amostra a 24 °C, 48 horas após colheita)	<1 (LQ) (T. da amostra a 24 °C, 48 horas após colheita)	0	100,00%	7	7	100%
Chumbo	10	µg/L Pb	<2,5 (LQ)	<2,5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Cloreto de Vinilo	0,50	µg/L	<0,3 (LQ)	<0,3 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Cloro Residual Livre	---	mg/L Cl ₂	0,2	0,5	0	100,00%	19	19	100%
Clostridium perfringens	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	7	7	100%
Cobre	2,0	mg/L Cu	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	494	996	0	100,00%	7	7	100%
Cor	20	mg/L PtCo	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100,00%	7	7	100%
Crómio	50	µg/L Cr	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Dibromoclorometano (Trihalometanos)	---	µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Diclorobromometano (Trihalometanos)	---	µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Dureza	---	mg/L CaCO ₃	137	269	0	100,00%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	7	7	100%
Escherichia Coli	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	19	19	100%
Ferro	200	µg/L Fe	23	68	0	100,00%	2	2	100%
Fluoranteno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Indeno (1,2,3,cd) Pireno (HAP's)	---	µg/L	<0,002 (LQ)	<0,002 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Magnésio	---	mg/L Mg	23	40	0	100,00%	2	2	100%
Manganês	50	µg/L Mn	<4 (LQ)	<4 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Níquel	20	µg/L Ni	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/mL	0	5	0	100,00%	7	7	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/mL	0	1	0	100,00%	7	7	100%
pH	6,5 - 9,5	Escala de Sorensen	6,8 a 19 °C	8,1 a 19 °C	0	100,00%	7	7	100%
Radão	500	Bq/L	<0,8	4,00 ± 1,10	0	100,00%	2	2	100%
Sabor	3	Factor de Diluição	<1 (LQ) (T. da amostra a 24 °C, 48 horas após colheita)	<1 (LQ) (T. da amostra a 24 °C, 48 horas após colheita)	0	100,00%	7	7	100%
Tribromometano (Trihalometanos)	---	µg/L	<0,5 (LQ)	5,3	0	100,00%	2	2	100%
Triclorometano (Trihalometanos)	---	µg/L	<0,5 (LQ)	<0,5 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Trihalometanos Total (THM)	100	µg/L	5,3	5,3	0	100,00%	2	1	50%
Turvação	1	NTU	<0,2 (LQ)	0,38	0	100,00%	7	7	100%
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/L	<0,3 (LQ)	<0,3 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Antimónio	5,0	µg/L Sb	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Arsénio	10	µg/L As	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Benzeno	1,0	µg/L	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Boro	1,0	mg/L B	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Cádmio	5,0	µg/L Cd	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Cianetos	50	µg/L CN	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Cloretos	250	mg/L Cl	52	143	0	100,00%	3	3	100%
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano	<0,1	<0,1	0	100,00%	3	3	100%
Fluoretos	1,5	mg/L F	<0,2 (LQ)	<0,2 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Índice da atividade beta resto (βR)	---	Bq/L	<0,05	<0,03	0	100,00%	3	3	100%
Mercúrio	1	µg/L Hg	<0,3 (LQ)	<0,3 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Nitratos	50	mg/L NO ₃	2,5	6,2	0	100,00%	8	8	100%
Selénio	10	µg/L Se	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Sódio	200	mg/L Na	60	92	0	100,00%	3	3	100%
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	18	31	0	100,00%	3	3	100%
Tetracloroetano	---	µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Tricloroetano	---	µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Trítio	100	Bq/L	<1,8	<1,8	0	100,00%	3	3	100%
α-Total	0,1	Bq/L	<0,005	0,022 ± 0,006	0	100,00%	3	3	100%
β-Total	---	Bq/L	0,077 ± 0,018	0,09 ± 0,03	0	100,00%	3	3	100%



ARM - Águas e Resíduos
da Madeira, S.A.

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SANTA CRUZ

3.º TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: 1168 - ZA do Sistema Adutor Machico Funchal (SAMF)_Santa Cruz (ALTA)

2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (DROTA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Bromadialona (pesticida)	0,10	µg/L	<0,075 (LQ)	<0,075 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Carbono Orgânico Total	---	mg/L C	<1 (LQ)	<1 (LQ)	0	100,00%	2	2	100%
Pesticidas Total	0,50	µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Acrinatrina (pesticida)	0,10	µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Clorato (pesticida)	0,7	mg/L ClO3	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Clorpirifos (pesticida)	0,10	µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Diquato (pesticida)	0,10	µg/L	<0,075 (LQ)	<0,075 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Glifosato (pesticida)	0,10	µg/L	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Glufosinato de amónia (pesticida)	0,10	µg/L	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Mancozebe (Ditiocarbamatos) (pesticida)	0,10	µg/L	<0,1 (LQ)	<0,1 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
MPP (pesticida)	0,10	µg/L	<0,075 (LQ)	<0,075 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
NAG (pesticida)	0,10	µg/L	<0,075 (LQ)	<0,075 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Oxamil (pesticida)	0,10	µg/L	<0,05 (LQ)	<0,05 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%
Teflutrina (pesticida)	0,10	µg/L	<0,01 (LQ)	<0,01 (LQ)	0	100,00%	3	3	100%

Avaliação: Os resultados analíticos obtidos no âmbito do Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) evidenciaram que a água distribuída nesta zona de abastecimento encontra-se em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro. Os incumprimentos registados constituíram situações pontuais, não repetitivas, evidenciadas pela realização de contraprovas, tendo -se dado cumprimento com o procedimento previsto nos artigos 10º, 18º e 19º do referido Decreto-lei.